



Crna Gora
Opština Nikšić
Nikšić, 16.06.2014.god.
Službenik za javne nabavke

PREDMET: Pojašnjenje

Veza akt broj 02-031-1038 od 13.06.2014.godine kojim je zahtijevano pojašnjenje

Kako nam je dostavljen akt kojim je traženo pojašnjenje vezano za postupak javne nabavke šopingom broj 09/14 od 06/06/2014.godine i to:

I "Molimo Vas da nam odgovorite prema kojoj opremi je urađen predmjer i na osnovu kojih tehničkih karakteristika modul kontrole sistema sa dva režima rada prebacuje sa 50w na 25w?"

Shodno članu 56 i 58 Zakona o javnim nabavkama Vam **dajemo pojašnjenje** u vezi sa navedenim(pojašnjenje dato od strane Komisije za pružanje stručne pomoći u postupku broj 09/14, imenovane od strane Predsjednika Opštine Nikšić, Rješenjem broj 02-031-970 od 06.06.2014.godine) :

- Predmjer je urađen prema potrebama Naručioca, a ne prema opremi nekog proizvođača.
- Modul prebacuje sa 50W na 25W pomoću ALS modula koji reguliše intezitet svjetlosti i ručno podešenoj osjetljivosti.

U zahtjevu za pojašnjenjem traženo je:

II „Kako rok za dostavljanje ponuda ističe 18.06.2014.godine u 12 časova a kako usled nejasnih tehničkih karakteristika nijesmo u mogućnosti da u predviđenom roku dostavimo ponudu molimo Vas da odložite otvaranje šopinga za 7 dana.“

Shodno članu 56 i 58 Zakona o javnim nabavkama Vam **dajemo pojašnjenje** u vezi sa navedenim :

- Kako je članom 64 Zakona o javnim nabavkama definisano da „Objavljeni poziv za javno nadmetanje može se izmijeniti i dopuniti najkasnije u roku od sedam dana prije roka za podnošenje ponuda“, to ne postoji mogućnost odlaganja otvaranja ponuda po predmetnom pozivu za traženih 7 dana.

Službenik za javne nabavke
Ana Dragičević, dipl.prav.